

Protocollo n. 1339/2023

Classificazione 09.19

Fascicolo 2022/184

Prot. prec. n.

Ns. rif.

Servizio Servizio Gestione risorse in rete

Ufficio Ufficio Servizio idrico integrato

Genova, 10/01/2023

A: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
SICUREZZA ENERGETICA  
OSSERVATORIO AMBIENTALE NODO  
STRADALE E AUTOSTRADALE DI GENOVA  
ADEGUAMENTO SISTEMA A7-A10-A12  
OAGRONDAGE@PEC.OAGRONDAGE.IT

REGIONE LIGURIA  
DIPARTIMENTO AMBIENTE - DIR. GEN. E  
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
protocollo@pec.regione.liguria.it

p.c. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
SICUREZZA ENERGETICA  
C.A. DIRETTORE GENERALE VALUTAZIONI  
AMBIENTALI  
VA@PEC.MITE.GOV.IT

AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA  
C.A. ARCH. ROSELLA DEGNI  
AUTOSTRADALPERLITALIA@PEC.AUTOSTRADAL.IT

**OGGETTO:** NODO STRADALE E AUTOSTRADALE DI GENOVA. ADEGUAMENTO DEL SISTEMA A7 - A10 - A12. DECRETO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DM 28 DEL 23.01.2014. PRESCRIZIONE A21: PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI INSTERILIMENTO DEI PUNTI D'ACQUA AD USO UMANO. OSSERVAZIONI

Si fa riferimento alla nota prot. GRO/2022/0000057/EU del 15/12/2022 con la quale codesto Osservatorio ha trasmesso una bozza del documento "Protocollo per la gestione del rischio di insterilimento dei punti d'acqua ad uso umano", messa a punto da Autostrade per l'Italia S.p.A. in ottemperanza alla prescrizione A21 del decreto citato in oggetto, richiedendo eventuali osservazioni in merito.

Preliminarmente si ritiene opportuno evidenziare i seguenti elementi emersi dall'esame del documento "Progetto Esecutivo – Opere in sotterraneo – Ipotesi di recupero delle acque potenzialmente drenate dalle gallerie - Relazione generale degli interventi (n. 110717 LL00 PESD OST GN000 00000 R 0707 – 0, Rev 0, 2018)":

- 1) si ritiene che le opere previste relativamente alle sorgenti codificate con S163 - S165 in zona Crevari debbano essere realizzate prima del verificarsi del depauperamento delle stesse;
- 2) dalla documentazione si rileva che già nella fase delle prime indagini geognostiche si sono verificati forti impatti sulle sorgenti che alimentano l'acquedotto "Cassinelle". Analogamente a quanto messo in atto in seguito alle criticità emerse in occasione della realizzazione della galleria Monterosso, in esito alle quali ASPI, nel 2019, ha redatto un progetto esecutivo, del quale si allegano alcune tavole planimetriche, relativo al ripristino del servizio idrico attualmente garantito, si ritiene necessario che anche per questo intervento si preveda una realizzazione prioritaria e preventiva;

- 3) non è prevedibile il recupero ad uso idropotabile delle acque derivanti da captazioni in galleria che necessitino di trattamenti fisici in quanto nei siti più prossimi (impianto Parodi di Voltri e Teglia di Rivarolo) non sono più presenti impianti di trattamento;
- 4) in entrambi i bacini, Cerusa e Polcevera, sono presenti campi pozzi, per cui si ritiene opportuno che le acque drenate vengano reimmesse nelle rispettive falde.

Per quel che riguarda il Protocollo, si ritiene debba essere integrato con gli elementi di seguito riportati:

- i singoli progetti finalizzati alla risoluzione delle interferenze dovranno essere preliminarmente sottoposti a verifica e riesame da parte dei tecnici del Gestore del Servizio Idrico, IRETI S.p.A., che svolgeranno anche attività di sorveglianza durante la realizzazione dei lavori.
- tutti gli oneri per la risoluzione delle interferenze, ivi compresi gli oneri di assistenza alla progettazione e di controllo in fase di realizzazione da parte dei tecnici IRETI S.p.A. e più in generale ogni onere che ne conseguirà, sono da intendersi interamente a carico di ASPI;
- ai fini dell'attivazione del personale IRETI S.p.A., dovrà essere emessa nota di richiesta preventivo; le attività potranno iniziare una volta accettato il preventivo emesso. Per tale attività di supporto tecnico occorre un preavviso minimo non inferiore a 30 giorni;
- le ulteriori attività in campo che coinvolgeranno infrastrutture appartenenti al Servizio Idrico dovranno essere programmate e comunicate con un congruo anticipo, in ogni caso non inferiore ai dodici mesi, e nel rispetto delle esigenze di continuità del servizio (andamento consumi, altri interventi programmati, ecc...) e del Programma degli Interventi approvato da Città Metropolitana di Genova quale Ente di Governo d'Ambito.

Distinti saluti.

sottoscritta da  
(GIOVANNI TESTINI)  
con firma digitale

DOCUMENTI:

Allegato: 110717-LL00-PE-SD-G07-GN07U-PL000-D-IDR3517-0.pdf

Allegato: 110717-LL00-PE-SD-G07-GN07U-PL000-D-IDR3525-0.pdf

Allegato: 110717-LL00-PE-SD-G07-GN07U-PL000-D-IDR3526-0.pdf